

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 1733

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2018

LUGAR: AGUASCALIENTES

PERIODO: DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. Y ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO DE EXPENDIO DE GAS L.P. AL PÚBLICO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERATIVA, RELACIONADAS CON EL CONTROL Y ADECUADO MANEJO DE GAS L.P., EN LAS OBRAS, PRODUCTOS, INSTALACIONES, ACCESORIOS, RECIPIENTES TRANSPORTABLES, EQUIPOS, EN SU CASO, ENCONTRADOS EN DICHAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. CONFORME A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-001-SESH-2014 Y NOM-003-SEDG-2004, DE LA CUAL SE REVISARON 3 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. Y 2 ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO DE EXPENDIO DE GAS L.P. AL PÚBLICO

CONCLUSIONES:

- CORPORATIVO VAN E GAS, S.A. DE C.V. (PLANTA) NO PRESENTÓ OBSERVACIONES
- RUTH ROJAS MENDOZA (ESTACIÓN) SE IMPUSO MEDIDA CORRECTIVA
- SONIGAS, S.A. DE C.V. (PLANTA) NO PRESENTÓ OBSERVACIONES
- JIMESA, S.A. DE C.V. (ESTACIÓN) SE IMPUSO MEDIDA CORRECTIVA
- DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A. DE C.V. (PLANTA) LAS OBSERVACIONES FUERON SUBSANADAS DURANTE LA DILIGENCIA

ATENTAMENTE


ING. MIGUEL GARCIA RIVERA
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros