

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 1814

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2018

LUGAR: ENSENADA, TECATE Y TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

PERIODO: DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS A PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN, LO ANTERIOR PARA REVISAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DE DICHAS INSTALACIONES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GAS L.P.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. CONFORME AL PROGRAMA DE VISITAS ORDINARIAS DEL 2018 SE REVISARON UN TOTAL DE 3 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN


CONCLUSIONES:

- DOS PLANTAS (EN ENSENADA) CUMPLEN CON LA NOM-001-SESH-2014 LAS DOS PLANTAS TUVIERÓN OBSERVACIONES, LAS CUALES SE CORRIGIERÓN EN EL TRANCURSO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN
- LA COMPAÑÍA DE GAS DE TIJUANA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, CON TÍTULO DE PERMISO LP/14586/DIST/PLA/2016, TUVO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
 - 1.- 16 MEDIDAS URGENTE APLICACIÓN CONSISTENTE EN VALVULAS DE EXCESO DE FLUJO VENCIDAS EN LAS TOMAS DE RECEPCIÓN Y SUMINISTRO, TIENEN 5 DIAS HABILÉS PARA CORREGIR ESTA OBSERVACIÓN.
 - 2.- 1 MEDIDA CORRECTIVA CONSISTENTE EN: FALTA UN TUBO DE DESFOGUE DE LA VAL. DE RELEVO DE PRESION DEL RECIPIENTE NO 1
 - 3.- 4 MEDIDAS CORRECTIVAS CONSISTENTE EN EL DESFOGUE DE LA VAL. DE RELEVO DE LOS COMPRESORESLOS PUNTOS 2 Y 3 SE CORRIGIERON EN EL TRANCURSO DE LA VISITA.

ATENTAMENTE

ING. JESÚS ESTRADA REYNA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo:



ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros