

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 2332

FECHA: 22 DE MAYO DE 2018

LUGAR: QUINTANA ROO

PERIODO: DEL 7 AL 12 DE MAYO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERATIVA, RELACIONADAS CON EL CONTROL Y ADECUADO MANEJO DE GAS L.P., EN LAS OBRAS, PRODUCTOS, INSTALACIONES, ACCESORIOS, RECIPIENTES TRANSPORTABLES, EQUIPOS, EN SU CASO, ENCONTRADOS EN DICHAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN.

ASIMISMO, COMPROBAR QUE LA ESTACIÓN DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS EN MATERIA AMBIENTAL, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. CONFORME A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-001-SESH-2014, DE LA CUAL SE REVISARON 2 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.

ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN MATERIA AMBIENTAL A LA ESTACIÓN DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO, MISMA QUE NO FUE EXHIBIDA.

CONCLUSIONES:

- ESTACIÓN DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO SIN TITULO DE PERMISO, SE IMPUSIERON 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONSISTENTES EN CLAUSURA TEMPORAL TOTAL.
- HOLBOX GAS, S.A. DE C.V., (PLANTA) SE IMPUSIERON MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS
- SONIGAS, S.A. DE C.V. (PLANTA) SE IMPUSIERON MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS

ATENTAMENTE


ING. GILBERTO YAÑEZ MORENO
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.