

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**No. IA-016G00999-E55-2018**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS, (TABLEROS GENERALES, UPS, PLANTA DE EMERGENCIA, SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA), EQUIPOS GENERADORES DE AGUA HELADA TIPO CHILLER Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO CON LOS QUE CUENTA EL INMUEBLE QUE ADMINISTRA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ASEA)**

En la Ciudad de México, siendo las **10:00 horas del día 19 de julio de 2018**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en adelante **"ASEA"**, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #4209 (Periférico Sur), Piso 5, Ala "A", Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. C.P. 14210; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de Aclaraciones a la Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 último párrafo, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante **"La Ley"**, así como el Apartado III, inciso b) numeral 3 de la convocatoria.

**I. INICIO DEL ACTO.**

Este Acto fue presidido por el Ing. Basilio Castilla Cruz, Director de Adquisiciones y Contrataciones de la **"ASEA"**, servidor público designado por la convocante, de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEMARNAT, quien al inicio de esta Junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de **"La Ley"** y **45 de su Reglamento**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración de las personas que hayan presentado, a través de CompraNet el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Invitación, por sí o en representación de un tercero.

El presidente del Acto, fue asistido por el Lic. Cesar Romero Vega, Director de Servicios Generales y Mantenimiento, en su carácter de representante del área requirente-técnica.

**II. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.**

Se hace constar que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de **"La Ley"**, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y los escritos de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

| No.    | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                          | No. DE SOLICITUD DE ACLARACIONES |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1      | Ingeniería Especializada en Electricidad y Mecánica Industrial, S.A. de C.V. | 1                                |
| 2      | Edwing Rubén López Téncos                                                    | 1                                |
| Total: |                                                                              | 2                                |

**III. PRECISIONES DE LA CONVOCANTE.**

No se realizan precisiones a la convocatoria.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA</b><br><b>No. IA-016G00999-E55-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| <b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS, (TABLEROS GENERALES, UPS, PLANTA DE EMERGENCIA, SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA), EQUIPOS GENERADORES DE AGUA HELADA TIPO CHILLER Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO CON LOS QUE CUENTA EL INMUEBLE QUE ADMINISTRA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ASEA)</b> |  |  |  |

**IV. CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES RECIBIDA:**

| LICITANTE: INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD Y MECÁNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGUNTA NO.                                                                            | PUNTO DE LA CONVOCATORIA                | PREGUNTA                                                                                                                  | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                       | # 6 REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN | PREGUNTA 1.-¿SE PUEDEN REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, EL PRIMER FIN DE SEMANA DE AGOSTO, INCLUYENDO EL DOMINGO? | Los horarios en la prestación de los servicios podrán ser, cualquier día de la semana incluyendo los días sábados, domingos y días festivos en un horario de 8:00 a 20:00 horas, previa notificación del administrador del contrato y/o de la Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento de "LA ASEA", vía correo electrónico y/o llamada telefónica. |

| LICITANTE: EDWING RUBÉN LÓPEZ TÉNCOS |                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREGUNTA NO.                         | PUNTO DE LA CONVOCATORIA                | PREGUNTA                                                               | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                    | # 6 REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN | ¿ES NECESARIO TENER UNA CUADRILLA DE TRABAJO DE PLANTA EN EL INMUEBLE? | No, no es necesario que el "LICITANTE ADJUDICADO" cuente con una cuadrilla en el inmueble, toda vez que los servicios se realizarán de acuerdo cronograma de actividades que presente dentro de su Plan de trabajo requerido en el numeral 6. del Anexo Técnico, el cual deberá contener entre otros, la fecha de inicio y conclusión de cada mantenimiento, dichos mantenimientos se realizarán con el personal que designe para la ejecución de los servicios. |



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA**  
**No. IA-016G00999-E55-2018**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS, (TABLEROS GENERALES, UPS, PLANTA DE EMERGENCIA, SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA), EQUIPOS GENERADORES DE AGUA HELADA TIPO CHILLER Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO CON LOS QUE CUENTA EL INMUEBLE QUE ADMINISTRA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (ASEA)**

**V. CIERRE DEL ACTA.**

De conformidad con el artículo 33 de “La Ley”, esta acta forma parte integral de la convocatoria, asimismo se hace del conocimiento de los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 46 del Reglamento de “La Ley”, que el tiempo máximo para formular solicitudes de aclaraciones que consideren necesarias en relación a las contestaciones emitidas, será hasta las **17:00 horas** del día **19 de julio de 2018**.

De conformidad con el artículo 33 de “La Ley”, esta acta forma parte integral de la Convocatoria de la Invitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de “La Ley”, esta acta estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx), sustituyendo este procedimiento a la notificación personal.


No habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este Acto, siendo las **10:15 horas** del día **19 de julio de 2018**.

Esta acta consta de **3** fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

**POR LA ASEA (CONVOCANTE)**

| NOMBRE                     | ÁREA                                       | FIRMA                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Basilio Castilla Cruz | Director de Adquisiciones y Contrataciones |  |

**POR LA “ASEA” (ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA)**

| NOMBRE                 | ÁREA                                            | FIRMA                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Cesar Romero Vega | Director de Servicios Generales y Mantenimiento |  |

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

| NOMBRE                            | ÁREA                              | FIRMA                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Fernando Ruperto León García | Auditor Órgano Interno de Control |  |

----- FIN DEL ACTA -----

