

LIC. JAVIER GOVEA SORIA  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA COMERCIAL.  
PRESENTE

OFICIO DE SOLICITUD DE VIATICOS:  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/8854/2018

FECHA DE INFORME:  
08 DE NOVIEMBRE DE 2018

LUGAR (ES):  
ZONA GEOGRAFICA DE VERACRUZ

PERIODO:  
05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

**OBJETO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN:**

VERIFICAR Y/O COMPROBAR QUE LA EMPRESA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y CRITERIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRE-ARRANQUE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS, MISMO QUE DEBERÁN ESTAR ACORDES CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ASEA-2016 "DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR DUCTOS".

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE LOS PUNTOS QUE COMPETEN A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ASEA-2016 EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. REALIZANDO EL RECORRIDO POR EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN, EL CITY GATE Y EL PUNTO DE ENTREGA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- MEDIDA DE URGENTE APLICACIÓN. EL MANÓMETRO DE DOS EXTINTORES LOCALIZADOS EN EL INTERIOR DEL CITY GATE INDICA PRESIÓN EQUIVALENTE A CERO.
- MEDIDA CORRECTIVA. DIVERSOS TRAMOS DE TUBERÍA Y BRIDAS SE ENCUENTRAN OXIDADOS.
- MEDIDA CORRECTIVA. EL TRAMO DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DONDE SE REGULA EL GAS NATURAL, NO TIENE MARCADAS LAS FLECHAS COLOR NEGRO QUE INDIQUEN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

VERIFICAR LAS CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR MEDIO DE DUCTOS.

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
ING. KARLA DENÍS PERALTA CARBAJAL  
INSPECTOR FEDERAL

Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN  
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.