



**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Colima, Colima  
**Periodo de Comisión:** 07 de mayo de 2019  
**Fecha de Presentación:** 13 de mayo de 2019  
**RUC:** 6176

**Ing. Salvador Gómez Archundia**  
**Director General de Supervisión,**  
**Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

“Verificar y/o comprobar que se han subsanado los hallazgos que dieron lugar a la imposición de medidas de seguridad impuestas mediante acta circunstanciada No. ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/PLES/COL/VPO-AC-340/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, respecto de la visita realizada a SUPER SERVICIO URZÚA, S. A. (...) y de ser el caso se proceda a levantar la medida de seguridad impuesta y retirar el sello 0295 correspondiente, caso contrario la medida deberá mantenerse y ser confirmada por la Inspectora Comisionada”.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó una prueba para comprobar el funcionamiento de la válvula de corte rápido “Shut-off” de producto de 91 octanos, resultando exitosa.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se levantó la medida de seguridad consistente en CLAUSURA TEMPORAL PARCIAL y el retiro de sello de clausura.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir con el programa de visitas de inspección ordinarias programadas y no programadas, en tiempo y forma.

**ATENTAMENTE**

**Catalina Trinidad Peralta Corona**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario