SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, Coah. y García, N.L.
Periodo de Comisión: 29 de julio al 02 de agosto de 2019
Fecha de Presentación: 12 de agosto de 2019
RUC: 12842

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
y Vigilancia Comercial
P r e s e n t e

OBJETO DE LA COMISIÓN

Verificar y/o comprobar, que las instalaciones, obras, trabajos de construcción, proyectos y/o actividades de las empresas que cuentan con permiso para llevar a cabo las actividades de Gas L.P., y Distribución de Gas Natural, mediante Plantas de Distribución, Expendio al Público de Gas L.P. mediante Estación de Servicio con Fin Específico, y Distribución de Gas Natural por Ductos y cumplen con los requisitos técnicos contemplados en las siguientes Normas:

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014 "Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación"
- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004 "Estaciones de Gas L.P. Para Carburación, Diseño y Construcción".
- Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016 "Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Ductos"

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se inspecciono una Planta de Distribución de Gas L.P. en el Municipio de García, N.L.
- Se inspecciono una Estación de Servicio con Fin Específico en el Municipio de. Saltillo, Coah.
- Se inspecciono la empresa Gas Natural México, S.A. de C.V., en la Zona Geográfica de Saltillo- Ramos Arizpe- Arteaga, en el Estado de Coahuila

RESULTADOS OBTENIDOS:

En la Planta de Distribución de la empresa Servicios Especiales Royal, S.A., se impuso una medida correctiva y dicha planta no cumple con la medida a casas habitación.

La Estación de Servicio con fin Específico de la empresa Gas Capricornio, S.A. de C.V., **CUMPLE** con la norma vigente

Las Instalaciones de la empresa Gas Natural México, S.A. de C.V., Zona Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga, **CUMPLE** con la norma vigente.,

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Con las visitas de inspección y sus resultados se permiten identificar los riesgos críticos en el sector hidrocarburos, asimismo, se pueden identificar mejoras a la regulación aplicable y a los procesos de inspección.

ATENTAMENTE

Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.