

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT  
SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



ASEA  
AGENCIA DE SEGURIDAD  
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL  
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 2738

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

LUGAR: COLÓN Y QUERÉTARO CENTRO

PERIODO: DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017

Objeto de la comisión:

Realizar visitas de inspección a dos Plantas de Distribución de Gas L.P., ubicadas en el Estado de Querétaro, para dar cumplimiento al Programa Anual de Inspección 2017, vigilando que dichas instalaciones cumplan con los aspectos técnicos y legales que establece la NOM-001-SESH-2014 y las disposiciones jurídicas de la Agencia.

Breve resumen de las actividades realizadas:

De las dos Plantas inspeccionadas se obtuvieron los siguientes resultados:

- Del regulado Gas Express Nieto, S.A. de C.V. con número de permiso LP/14464/DIST/PLA/2016 ubicada en el Municipio de Colón Querétaro, presento observaciones técnicas referente a la protección a bordes en área de carga y descarga del andén de llenado.
- Del regulado Gas Express Nieto, S.A. de C.V. con número de permiso LP/14462/DIST/PLA/2016 ubicada en Querétaro Querétaro, se observaron anomalías técnicas referente a que la descarga de tres válvulas de relevo hidrostático se dirigía al recipiente de almacenamiento con número económico 4.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO YAÑEZ MORENO  
INSPECTOR FEDERAL

VoBo

ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO  
DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros