

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : 2865

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2017

LUGAR: VERACRUZ

PERIODO: DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

VERIFICAR Y/O COMPROBAR QUE LAS INSTALACIONES, OBRAS, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA GAS NATURAL MÉXICO S.A. DE C.V., CUENTEN CON AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER OBRA O ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROS DE ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS POR ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS O LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, ASÍ COMO VERIFICAR Y/O COMPROBAR QUE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, INSPECCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS ACORDE A LA NOM-003-SECRE-2011.


BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

DERIVADO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES 2017 SE LLEVÓ A CABO LA VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA A LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL PERMISO G/323/DIS/2014 EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE VERACRUZ, SE VISITARON 16 INSTALACIONES, ENTRE ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN / ESTACIONES DE REGULACIÓN Y PRESIÓN, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO; SE REALIZARON TOMAS DE POTENCIAL Y MONITOREO DE ODORANTE EN DISTINTOS PUNTOS.; ASÍ COMO LA REVISIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NOM-003-SECRE-2011.

EL INSPECTOR FEDERAL ASIGNADO ES C.C. ING. CINTIA AILED RODRÍGUEZ MEZA, ME CONSTITUÍ EN LAS INSTALACIONES DEL PERMISO EN MENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE ORIZABA Y MENDOZA; DE LO CUAL SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

- FALTA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.
- LAS TUBERÍAS DE DESFOGUE NO SE ENCUENTRAN DISEÑADAS COMO INDICA LA NORMA
- FALTA DE CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO PARA MONITOREO DE ODORIZANTE
- CONCENTRACIÓN DE MERCAPTANO FUERA DE LA QUINTA DE LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD DEL GAS NATURAL
- FALTA DE CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRAS

ATENTAMENTE


ING. CINTIA AILED RODRIGUEZ MEZA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo:


ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO
DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.