

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : 3159/ 2017

FECHA: 27 DE JULIO DE 2017

LUGAR(ES): HERMOSILLO, SONORA

PERIODO: 19 AL 21 DE JULIO DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

SE REALIZAN VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS REGULADOS PLANTA ALMACENADORA DE GAS, S.A. DE C.V. Y HIDRO GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. DERIVADAS DEL PROGRAMA ANUAL DSIVTC 2017 EN EL ESTADO DE SONORA PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-007-SESH-2010.

EL TRASLADO PARA REALIZAR LA DILIGENCIA FUE POR VÍA AÉREA Y SE PERNOCTARON 2 NOCHES EN EL ESTADO DE SONORA.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN LAS 2 INSPECCIONES SE ENCONTRARON DIVERSOS HALLAZGOS TÉCNICO/DOCUMENTALES PERO SOLO EN LA VISITA AL REGULADO HIDRO GAS DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V. SE IMPUSIERON 10 MEDIDAS DE SEGURIDAD POR FALTA DE EXTINTORES, CINTA ESTÁTICA, PARABRISAS ROTO Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LUCES. SE QUEDA EN ESPERA DE QUE EL REGULADO EMITA EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SOLICITE EL RETIRO DE SELLOS YA QUE HAYA SUBSANADO DICHAS ANOMALÍAS.

CONCLUSIONES:

SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS EN CADA VISITA DE INSPECCIÓN DESIGNADOS POR LOS VISITADOS. SE LEVANTARON Y FIRMARON ACTAS DE INSPECCIÓN EN CADA UNA DE LAS VISITAS ASENTANDO LOS HALLAZGOS.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

SE GENERARON ACTAS DE INSPECCIÓN DE NOM-007-SESH-2010 DEJANDO UNA COPIA SIMPLE AL REGULADO.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ANTONIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.