

**INFORME DE COMISIÓN****SEMARNAT**SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE**LIC. JAVIER GOVEA SORIA**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.**  
**PRESENTE****NÚMERO DE SOLICITUD : 3252****FECHA: 13 de julio de 2017****LUGAR: Municipio de Zumpango, Estado de México****PERIODO: 18 y 20 de julio de 2017****OBJETO DE LA COMISIÓN:****VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA PARA VERIFICAR Y/O COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LA NOM-001-SESH-2014 y NOM-003-SEDG-2004 EN INSTALACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. UBICADAS EN EL ESTADO DE MÉXICO.****BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

REGULADO	INSTALACIÓN	MUNICIPIO	ESTADO	MOTIVO DE LA INSPECCIÓN	RESULTADOS
ZU-GAS, S.A. DE C.V.	PLANTA DE DISTRIBUCIÓN	ZUMPANGO	MÉXICO	NOM-001-SESH-2014	OBSERVACIONES (VÁLVULA DE CIERRE DE EMERGENCIA DE ACTUACIÓN REMOTA, VÁLVULAS DE RELEVO HIDROSTÁTICO, RÓTULO DE SEGURIDAD)
OVI GAS, S.A. DE C.V.	PLANTA DE DISTRIBUCIÓN	ZUMPANGO	MÉXICO	NOM-001-SESH-2014	INSTALACIÓN ABANDONADA
SERVICIOS ESPECIALES DE CARBURACION A GAS, S.A. DE C.V.	ESTACIÓN CON FIN ESPECÍFICO DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS L.P.	ZUMPANGO	MÉXICO	NOM-003-SEDG-2004	NO SE UBICO LA INSTALACIÓN (EN EL DOMICILIO EXISTE UNA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.)

**ATENTAMENTE****ING. EFRÉN ANDRÉS PÉREZ CAYETANO**  
**INSPECTOR FEDERAL****VO.BO.****ATENTAMENTE****ING. CARLOS CERVANTES MALDONADO**  
**DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.