

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : 3273/2017

FECHA: 17 DE JULIO DE 2017

LUGAR: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES PERIODO: 24 AL 28 DE JULIO DE 2017
MUNICIPIO QUE CUBRE EL OFICIO DE SOLICITUD.

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS A LAS ESTACIONES DE SERVICIO, DEDICADAS AL EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

CONCLUSIONES:

| Núm. de E.S. | Razón Social | Domicilio | Municipio | Estado | Fecha de la Visita | Acta | Resultado |
|--------------|--|---|---------------------------|----------------|--------------------|--------|---|
| E04437 | Operadora de Miniestaciones Combuser, S.A. de C.V. | Av. Aguascalientes No. 7038, Esquina Guadalupe Gonzalez, Col. Primo de Verdad | Aguascalientes | Aguascalientes | 24 de julio | IO-116 | Medidas de Seguridad por contenedores de bocatoma de llenado del Tanque (Magna No. 3) y (Diésel No. 1), por las anomalías identificadas |
| E01108 | Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. | Av. José María Chávez No. 1108, Col. Lindavista | Aguascalientes | Aguascalientes | 25 de julio | IO-118 | 5 Medidas de Urgente aplicación (48 hrs y 5 días hábiles), por las anomalías identificadas |
| E02468 | Operadora de Miniestaciones Combuser, S.A. de C.V. | Av. Adolfo López Mateos Ote. No. 1502, Col. Héroes de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 25 de julio | IO-119 | Medida de Seguridad (CLAUSURA TEMPORAL PARCIAL) del Tanque No. 2 Premium Lado B, por las anomalías identificadas |
| E01110 | Servicio las Viñas, S.A. de C.V. | Carretera Panamericana km. 537 | Aguascalientes | Aguascalientes | 26 de julio | IO-122 | La Estación de Servicio se encontró en proceso de desmantelamiento para hacer una remodelación total |
| E03791 | Gasolinera del Parque, S.A. de C.V. | Circuito Aguascalientes Norte No. 164, Col. Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Aguascalientes | 26 de julio | IO-123 | 4 Medidas de Urgente aplicación (48 hrs), por las anomalías identificadas |
| E02827 | Servicio Aguascalientes, S.A. | Av. Héroe de Nacozari Sur 1410, Col. La Salud | Aguascalientes | Aguascalientes | 27 de julio | IO-126 | Medida de Urgente aplicación (48 hrs), por la anomalía identificada. |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|----------------|----------------|-------------|--------|--|
| E04356 | Los Perales de Aguascalientes, S.A. de C.V. | Av. Aguascalientes Oriente No. 2604, Col. Fraccionamiento Ojo Caliente | Aguascalientes | Aguascalientes | 28 de julio | IO-129 | Medidas de Urgente aplicación (48 hrs), por las anomalías identificadas. |
|--------|---|--|----------------|----------------|-------------|--------|--|

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN APLICABLES ASÍ COMO PROTEGER A LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE.**

| | |
|--|---|
| <p>ATENTAMENTE</p> <p><i>Carlos Adrián Higuera Díaz</i></p> <hr/> <p>ING. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ INSPECTOR FEDERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPENDIO DE GASOLINAS AL PÚBLICO.</p> | <p>ATENTAMENTE</p>  <hr/> <p>ING. CRISTIAN MARTÍNEZ MENDOZA DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPENDIO DE GASOLINAS AL PÚBLICO. (Vo. Bo)</p> |
|--|---|

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

C.c.p. Dirección General de Recursos Financieros