

INFORME DE COMISIÓN



LIC. JAVIER GOVEA SORIA  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL  
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 3958

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2017

LUGAR: GOMEZ PALACIO - TORREÓN

PERIODO: DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017

Objeto de la comisión:

Visitas de Inspección a Plantas de Distribución de Gas L.P., verificando que dichas instalaciones cumplan con los requerimientos establecidos en al NOM-001-SESH-2014, asimismo, a Estaciones de Servicio con fin Específico para revisar los numerales técnicos y documentales que señala de igual forma la NOM-003-SEDG-2004.

Breve resumen de las actividades realizadas:

Se inspeccionaron 3 Estaciones de Servicio con fin Específico y 2 Plantas de Distribución de Gas L.P. y en los Municipios de Gomez Palacio y Torreón en los Estados de Durango y Coahuila respectivamente detallando los resultados obtenidos de dichas inspecciones a continuación:

- Se visitó la Estación de Servicio con fin específico de Gas L.P., propiedad de la empresa Gas Comercial de al Laguna, S.A. de C.V., en el Municipio de Torreón, en la cual se implementaron cinco medidas correctivas y una de urgente aplicación.
- De igual forma se inspeccionaron las Estaciones de Servicio con fin Específico propiedad de las empresas Combustibles y Gases de Torreón, S.A. de C.V. en los Municipios de Gomez Palacio y Torreón, en las cuales no se encontró observación alguna.
- El día 23 de agosto del año en curso se visitó la Planta de Distribución propiedad del regulado Intergas del Norte, S.A. de C.V. en el Municipio de Torreón, en la cual al momento de la diligencia se reparó la báscula de repeso.
- Se visitó la Planta de Distribución, propiedad de la empresa Servi-Gas del Guadiana, S.A. de C.V., en el Municipio de Gomez Palacio, Estado de Durango, en la cual al momento de llevar a cabo la diligencia remplazaron la manguera de la toma de carburación debido a que la fecha de fabricación de la misma ya había fenecido.

ATENTAMENTE

ING. GILBERTO YAÑEZ MORENO  
INSPECTOR FEDERAL

VoBo

ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO  
DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.