

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD : 4199

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2017

LUGAR: HERMOSILLO Y NOGALES, ESTADO DE SONORA. PERIODO: DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS A PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN, LO ANTERIOR PARA REVISAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DE DICHAS INSTALACIONES, CONFORME A LA NOM-001-SESH-2014.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P., DE ACUERDO A LA NOM-001-SESH-2014, CONFORME AL PROGRAMA DE VISITAS ORDINARIAS DEL 2017 SE REVISARON UN TOTAL DE 4 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN.

CONCLUSIONES:

- DOS PLANTAS CUMPLEN CON LA NOM-001-SESH-2014
- DOS PLANTAS TIENEN OBSERVACIONES:
KINO GAS : 1.- FALTA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LOS AUTOTANQUES
2.- FALTA TUBERIA DE DESFOGUE DE LAS VALVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN DE LOS DOS COMPRESORES
3.-NO CUENTA CON ÁREA DE REVISIÓN DE RECIPIENTES TRANSPORTABLES

RIVERA GAS: 1.- LOS TUBOS DE DESCARGA DE LAS VALVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN DE LOS DOS RECIPIENTES ESTAN PINTADOS DE COLOR AMARILLO (DEBEN SER DE COLOR BLANCO)
2.- DELIMITAR EL ÁREA DE REVISIÓN DE RECIPIENTES TRANSPORTABLES

ATENTAMENTE

ING. JESÚS ESTRADA REYNA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo:

ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO

DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros