



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA COMERCIAL

PRESENTE

NÚMEROS DE OFICIO-COMISIÓN:

ASEA/UGSIVC/DGSIVC/GLP/SS.2.1/VP-3289/2017

ASEA/UGSIVC/DGSIVC/GLP/SS.2.1/VP-3290/2017

ASEA/UGSIVC/DGSIVC/GLP/SS.2.1/VP-3291/2017

OFICIO DE SOLICITUD: ASEA/UGSIVC/DGSIVC/SS.2.1/3406/2017

FECHA DE INFORME:

22 de agosto de 2017

LUGAR(ES):

Dolores Hidalgo y Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato

PERIODO: 25 al 28 de julio 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Verificar y/o comprobar que las empresas Gas Express Nieto, S.A. de C.V.; Distribuidora de Gas Noel, S.A. y Sonigas, S.A. de C.V., cuyos títulos de permiso son LP/14452/DIST/PLA/2016, LP/14613/DIST/PLA/2016 y LP/14675/DIST/PLA/2016 de los municipios de Dolores Hidalgo y Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, cumplen con las especificaciones técnicas, en materia de seguridad operativa, relacionadas con el control y adecuado manejo de Gas L.P., en las obras, productos, instalaciones, accesorios, recipientes, equipos, en su caso, encontrados en las Plantas de Distribución de Gas L.P., mismas que deben estar acorde a lo estipulado por la NOM-001-SESH-2014.

RESULTADO OBTENIDO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. (Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato)

1. No se observó válvula automática de retorno para la bomba No. 1
2. Se observó que el desfogue de la purga se dirige hacia el interior de la toma de recepción.
3. No se observaron los rótulos que expresen el producto contenido en los cuatro recipientes de almacenamiento.
4. No se observó la fecha de fabricación de las válvulas de alivio de presión de los recipientes de número económico 1, 2, 3 y 4.
5. No se observaron 2 capuchones en 2 de los tubos de descarga del recipiente de almacenamiento de número económico 1.
6. Se observó en la toma de suministro una barrera de protección de concreto como tope de auto-tanque con altura de 23.5 cm así como una plataforma de altura de 47 cm (lo anterior menor a la altura estipulada en la norma).

DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A. DE C.V. (Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato)

1. Al momento de la visita de inspección se exhibieron dictámenes técnicos de la NOM-013-SEDG-2002, no obstante se encuentran a nombre de otra Razón Social.

SONIGAS, S.A. DE C.V. (Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato)

1. No se exhibió original de bitácora de trabajos de mantenimiento actualizada.
2. Se observó como medio de protección contra impacto vehicular en el área de recepción, una plataforma de concreto con altura menor a 60 cm
3. No se observaron los siguientes rótulo:
 - "Uso obligatorio de calzado de seguridad" y "Uso obligatorio de guantes" en muelle de llenado.
 - "Punto de arranque del sistema de contra incendio" y "Válvulas de alimentación al sistema de enfriamiento por aspersión de agua".

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Cumplir en tiempo y forma con el objeto y alcance de las diligencias.

ATENTAMENTE

ING. CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO

DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.